

Spett.le
ZILIO DIVISIONE ECOLOGIA SPA
VIA FERRARIN, 71
36022 CASSOLA (VI)
IT

RAPPORTO DI PROVA 07/192876

del 16/07/2007

DATI CAMPIONE

Numero di accettazione : 07 / 16013

Numero del campione : 1 / 3

Ritiro/Trasporto: SDA Express Courier il 07/07/2007

Campionamento : NS. TECNICO - Dr. Luca Percuoco il 05/07/2007

Data ricevimento : 07/07/2007

Proveniente da :

Descrizione campione: ACQUA DI FALDA - PRELIEVO DA INGRESSO TOTALE PRIMA DEL CLORATORE -
CAMPIONAMENTO DEL 05/07/2007

Codice Cliente : 0030689


Codice modalità trasmissione: 00.17.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.


Segue **RAPPORTO DI PROVA 07/192876****RISULTATI ANALITICI
SUL CAMPIONE TALE QUALE**

Prova Analitica	Metodo di prova	U. Misura	Valore	Limite A	Limite B	Limite Rivelazione
FOSFATI	APAT CNR IRSA 4110 MAN 29 2003	mg/l (come PO ₄)	< 0,1			0,1
SILICE	EPA 6010 C 2000	mg/l (come SiO ₂)	25			0,01
FLUORURO	EPA 300.1 1997	mg/l	3,20*	1,5		0,1
ARSENICO	EPA 200.8 1994	µg/l (come As)	50*	10		1
VANADIO	EPA 200.8 1994	µg/l (come V)	61*	50		1

Direttore tecnico



Il Direttore del laboratorio



I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.


Segue RAPPORTO DI PROVA 07/192876

Limite A : Valore di Parametro previsto dal D.Lgs 31/2001

Limite B : Valore Consigliato secondo D.Lgs 31/2001

Il campione esaminato risulta NON CONFORME alle disposizioni previste dal D.Lgs 31/2001

Il Chimico professionista



I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

Speff.le
ZILIO DIVISIONE ECOLOGIA SPA
VIA FERRARIN, 71
36022 CASSOLA (VI)
IT

RAPPORTO DI PROVA 07/136202 del 25/05/2007

DATI CAMPIONE

Numero di accettazione : 07 / 7914
Numero del campione : 5 / 7

Ritiro/Trasporto: SDA Express Courier il 21/05/2007
Campionamento : PERSONALE ESTERNO - TECNICO ZILIO DIVISIONE ECOLOGIA SPA il 18/05/2007
Data ricevimento : 21/05/2007
Proveniente da :
Descrizione campione: CAMPIONE DI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO - ACQUA TRATTATA IN
USCITA IMPIANTO PILOTA PRIMA RIGENERAZIONE -
CAMPIONAMENTO DEL 18/05/2007

Codice Cliente : 0030689
Codice modalità trasmissione: 00.15.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.



Segue RAPPORTO DI PROVA 07/136202

RISULTATI ANALITICI
SUL CAMPIONE TALE QUALE

Prova Analitica	Metodo di prova	U. Misura	Valore	Limite A	Limite B	Limite Rivel.
ARSENICO	EPA 200.8 1994	µg/l (come As)	18*	10		1
VANADIO	EPA 200.8 1994	µg/l (come V)	1	50		1

Direttore tecnico

Il Direttore del laboratorio



I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.


Segue RAPPORTO DI PROVA 07/136202

Limite A : Valore di Parametro previsto dal D.Lgs 31/2001

Limite B : Valore Consigliato secondo D.Lgs 31/2001

Il campione esaminato risulta NON CONFORME alle disposizioni previste dal D.Lgs 31/2001

Il Chimico professionista



I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

Spett.: Zilio Spa
 Via Ferrarin
 36022 CASSOLA VI

Data di emissione: 20 agosto 2007

RAPPORTO DI PROVA N° 57334 Pag. 1/1

Richiedente analisi: Zilio Spa , Via Ferrarin - CASSOLA (VI)
 Produttore: Zilio Spa
 Luogo di produzione: Via Ferrarin, CASSOLA(VI)
 Denominazione campione: Pilota sperimentazione rigenerazione
 Prelievo effettuato dal: Committente Data Accettazione: 03/08/2007
 N° camp.: 58257
 Data inizio prove: 03/08/2007
 Data fine prove: 20/08/2007

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRO	U.M.	RISULTATO	Metodo di prova
Arsenico	µg/L	<1	UNI 11885:2000
Vanadio	µg/L	<1	UNI 11885:2000
Silice	mg/L	17.2	UNI 11885:2000*

* Prova non accreditata dal SINAL

IL RESPONSABILE TECNICO
 Dott. Marco Carretto

Il risultato del presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente Rapporto di Prova deve essere riprodotto per intero. La riproduzione parziale, salvo approvazione scritta del Laboratorio, è vietata. Tempi di conservazione: campione: 15 giorni, quando applicabile; registrazioni delle prove: 24 mesi; copia del Rapporto di prova: 5 anni.

Spett.: **Zillo Spa**
 Via Ferrarin
 36022 CASSOLA VI

Data di emissione: **15 ottobre 2007**

RAPPORTO DI PROVA N° 57838 Pag. 1/1

Richiedente analisi: **Zillo Spa, Via Ferrarin - CASSOLA (VI)**
 Produttore: **Zillo Spa**

Luogo di produzione:
 Denominazione campione:
 Prelievo effettuato dal:

Uscita pilota
 Committente

Data Accettazione: **17/09/2007**

N° camp.: **59040**
 Data inizio prove: **17/09/2007**
 Data fine prove: **15/10/2007**

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRO	U.M.	RISULTATO	Metodo di prova
Arsenico	µg/L	6	UNI 11885:2000
Vanadio	µg/L	<1	UNI 11885:2000

IL RESPONSABILE TECNICO
 Dott. Marco Garavito

Il risultato del presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente Rapporto di Prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale, salvo approvazione scritta del Laboratorio, è vietata. Tempi di conservazione: campione: 15 giorni, quando applicabile; registrazioni delle prove: 24 mesi; copia del Rapporto di prova: 5 anni.